

ÚPn Bohuňovice - změna č.2

ÚPn Bohuňovice - změna č.2				Souhrnné údaje vodohospodářsky řešených ploch																Tabulka		VH4		BILANCE KANALIZACE			
číslo lokality	popis lokality	kód:	Počet RD	plochy				počet		odtok splašků			odtok dešťů							odtok z plochy do kanalizace (max)	Produkce znečištění jako BSK5		Napojení		Limity území	Podmiňující a související investice	
				celková	odkanalizovaná	koeficient dle ČSN 75 6101	redukováná	obyv.	zam.	Průměrný		max	Geologie, petrografie v ploše	odvádění deště z plochy do	Odtok při výpočt. dešti	z toho			velikost DN celkem v ploše								
																ha	ha	j			ha	O	Z	m³*d⁻¹			l*s⁻¹
P1	Bydlení v rodinných domech	BI	7	0,675	0,608	0,350	0,213	25	0	2,35	0,03	0,09	štěrk, štěrkopísek	vsaku	33,17	33,17	0,00	0,00	0,00	0,09	1,47	0,54	DKG *	SKG	**	žádné	
P2	Bydlení v rodinných domech	BI	6	0,600	0,540	0,300	0,162	21	0	2,01	0,02	0,08	štěrk, štěrkopísek	vsaku	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,08	1,26	0,46	DKG *	SKG	**	žádné	
P3	Bydlení v rodinných domech	BI+SV	6	0,858	0,772	0,300	0,232	21	0	2,01	0,02	0,08	štěrk, štěrkopísek	vsaku	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00	0,08	1,26	0,46	DKG *	SKG	**	žádné	
P4	Bydlení v rodinných domech	BI+SV	1	0,207	0,186	0,300	0,056	4	0	0,34	0,00	0,01	štěrk, štěrkopísek	vsaku	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	0,08	DKG *	SKG	**	žádné	
P5	Bydlení v rodinných domech	BI	21	1,916	1,724	0,300	0,517	74	0	7,05	0,08	0,28	štěrk, štěrkopísek	vsaku	80,71	80,71	0,00	0,00	0,00	0,28	4,41	1,61	JKG *	JKG	**	žádné	
P7	Plocha smíšená obytná	SV	3	0,392	0,352	0,300	0,106	11	0	1,01	0,01	0,04	spraš, jíl	akumulace	16,49	0	14,99	1,5	13,49	1,54	0,63	0,23	JKG *	JKG	**	prodloužení uliční stoky	
P8	Plocha smíšená obytná	SV	4	0,602	0,541	0,300	0,162	14	0	1,34	0,02	0,05	spraš, jíl	akumulace	25,34	0	23,34	2	21,00	2,05	0,84	0,31	DKG *	SKG	**	žádné	
P9	Bydlení v rodinných domech	BI	7	0,690	0,621	0,300	0,186	25	0	2,35	0,03	0,09	spraš, jíl	akumulace	29,07	0	25,57	3,5	23,01	3,59	1,47	0,54	JKG *	JKG	**	žádné	
P10	Bydlení v rodinných domech	BI	0	0,021	0,019	0,300	0,006	0	0	0,00	0,00	0,00	spraš, jíl	akumulace	0,88	0	0,88	0	0,79	0,00	0,00	0,00	JKG *	JKG	**	žádné	
P12	Plocha výroby a skladování	VD	0	1,557	1,401	0,300	0,420	0	8	0,00	0,00	0,00	štěrk, štěrkopísek	vsaku	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	DKG *	SKG	**	výstavba řadu SKT a stoky DKG	
Z1	Bydlení v rodinných domech	BI	15	1,564	1,407	0,300	0,422	53	0	5,03	0,06	0,21	štěrk, štěrkopísek	vsaku	65,85	65,85	0,00	0,00	0,00	0,21	3,15	1,15	JKG *	JKG	**	prodloužení stoky	
Z2	Bydlení v rodinných domech	BI	28	3,023	2,721	0,300	0,816	98	0	9,40	0,11	0,39	štěrk, štěrkopísek	vsaku	127,33	127,33	0,00	0,00	0,00	0,39	5,88	2,15	JKG *	JKG	**	nová stoka JG, zkapacitnění ČOV	
Z3	Bydlení v rodinných domech	BI	14	1,404	1,264	0,300	0,379	49	0	4,70	0,05	0,20	štěrk, štěrkopísek	vsaku	59,14	59,14	0,00	0,00	0,00	0,20	2,94	1,07	JKG *	JKG	**	nová stoka JGK	
Z4	Bydlení v rodinných domech	BI	1	0,140	0,126	0,300	0,038	4	0	0,34	0,00	0,01	štěrk, štěrkopísek	vsaku	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	0,08	JKG *	JKG	**	žádné	
Z5	Bydlení v rodinných domech	BI	3	0,319	0,287	0,300	0,086	11	0	1,01	0,01	0,04	štěrk, štěrkopísek	vsaku	13,42	13,42	0,00	0,00	0,00	0,04	0,63	0,23	JKG *	JKG	**	žádné	
Z6	Bydlení v rodinných domech	BI	3	0,261	0,235	0,300	0,070	11	0	1,01	0,01	0,04	spraš, jíl	akumulace	10,98	0	9,48	1,5	8,53	1,54	0,63	0,23	JKG *	JKG	**	žádné	
Z7	Bydlení v rodinných domech	BI	5	0,463	0,417	0,300	0,125	18	0	1,68	0,02	0,07	spraš, jíl	akumulace	19,50	0	17,00	2,5	15,30	2,57	1,05	0,38	JKG *	JKG	**	žádné	
Z8	Bydlení v rodinných domech	BI	60	5,599	5,039	0,300	1,512	210	0	20,14	0,23	0,84	štěrk, štěrkopísek	vsaku	235,84	235,84	0,00	0,00	0,00	0,84	12,60	4,60	DKG *	SKG	**	Stoky DGK zaústit do vsak. příkopu, stoky SKG na stoku B	
Z9	Bydlení v rodinných domech	BI	4	0,417	0,376	0,300	0,113	14	0	1,34	0,02	0,06	štěrk, štěrkopísek	vsaku	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,06	0,84	0,31	DKG *	SKG	**	Stoky DGK zaústit do vsak. příkopu, stoky SKG na stoku B	
Z10	Bydlení v rodinných domech	BI	50	4,798	4,318	0,300	1,295	175	0	16,78	0,19	0,70	štěrk, štěrkopísek	vsaku	202,10	202,10	0,00	0,00	0,00	0,70	10,50	3,83	DKG *	SKG	**	DGK zaústit do vsak.př., SKG do stoky B, zkapacitnění ČOV	
Z12	Bydlení v rodinných domech	BI	1	0,158	0,142	0,300	0,043	4	0	0,34	0,00	0,01	štěrk, štěrkopísek	vsaku	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	0,08	JKG *	JKG	**	prodloužení stoky, stavba nové stoky	
Z13	Bydlení v rodinných domech	BI	2	0,204	0,184	0,300	0,055	7	0	0,67	0,01	0,03	spraš, jíl	akumulace	8,61	0	7,61	1	6,84	1,03	0,42	0,15	JKG *	JKG	**	žádné	
Z14	Bydlení v rodinných domech	BI+SV	4	0,780	0,702	0,300	0,210	14	0	1,34	0,02	0,06	spraš, jíl	akumulace	32,84	0	30,84	2	27,75	2,06	0,84	0,31	JKG *	JKG	**	výstavba nové uliční stoky	
Z15	Plocha smíšená obytná	BI	26	2,990	2,691	0,300	0,807	91	0	8,73	0,10	0,36	spraš, jíl	akumulace	125,92	0	112,92	13	101,63	13,36	5,46	1,99	JKG *	JKG	**	nová stoka JGK, zkapacitnění ČOV	
Z16	Bydlení v rodinných domech	BI	2	0,239	0,215	0,300	0,064	7	0	0,67	0,01	0,03	štěrk, štěrkopísek	vsaku	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,42	0,15	JKG *	JKG	**	žádné	
Z17	Bydlení v rodinných domech	BI	1	0,094	0,085	0,300	0,025	4	0	0,34	0,00	0,01	spraš, jíl	akumulace	3,97	0	3,47	0,5	3,12	0,51	0,21	0,08	JKG *	JKG	**	žádné	
Z18	Plocha výroby a skladování	VL	0	1,943	1,749	0,300	0,525	0	15	0,00	0,00	0,00	štěrk, štěrkopísek	vsaku	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,16	DKG	SKT	**	stavba řadu SKT a stoky DKG se vsakovacím objektem	
Z19	Plocha výroby a skladování	VL	0	1,116	1,004	0,300	0,301	0	10	0,00	0,00	0,00	spraš, jíl	akumulace	47,00	0	47,00	0	42,30	0,00	0,30	0,11	DKG	SKT	**	stavba řadu SKT a stoky DKG se vsakovacím objektem	
Z20	Bydlení v rodinných domech	BI	8	0,890	0,801	0,300	0,240	28	0	2,68	0,03	0,11	štěrk, štěrkopísek	vsaku	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,11	1,68	0,61	DKG *	SKG	**	žádné	
Z33	Bydlení v rodinných domech	BI	1	0,139	0,125	0,300	0,037	4	0	0,34	0,00	0,01	štěrk, štěrkopísek	vsaku	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	0,08	DKG *	SKG	**	žádné	
součet				34,1	30,6		9,2	991	33	94,98	1,10	3,91			1439						60,42	22,05					

Poznámky:

Směrná produkce dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Příl.12	35	m ³ * EO ⁻¹ * rok ⁻¹
intenzita výpočtového deště	i ₁₅	l*s ⁻¹ *ha ⁻¹

Vysvětlivky:

- * _ napojeny jen silnice a přepady vsakovacích nebo akumulačních zařízení
- ** _ Splnění kvalitativních limitů nařízení vlády č. 229/2007 Sb. pro vody odváděné do vodotečí, nádrží a vsaku a limitů dle KŘ pro odvod odpadních vod do veřejné kanalizace.

Legenda:

- JKG _ jednotná kanalizace gravitační
- DKG _ dešťová kanalizace gravitační
- SKG _ splašková kanalizace gravitační
- SKT _ splašková kanalizace tlaková