

**Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
nám. Míru 720
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou**

V Liberci 25. 11. 2024

Vážení,

žádáme Vás o **vyjádření k projektové dokumentaci Septik a nitrifikační filtr na pozemku p. č. 3091 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.**

Jedná se o novou stavbu septiku, nitrifikačního filtru a vsakovací studny. Účelem stavby je odkanalizování stávajícího objektu č. ev. 155.

Splaškové odpadní vody z objektu č. ev. 155 na pozemku p. č. 3600 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou budou svedeny nově vybudovanou splaškovou kanalizací do tříkomorového válcového septiku SEV 3 (výrobce Aquaform CZ s.r.o.) a dále do biologického nitrifikačního filtru NIF 6 (výrobce Aquaform CZ s.r.o.). Z biologického nitrifikačního filtru budou přečištěné odpadní vody vedeny gravitační splaškovou kanalizací do vsakovací studny hloubky 3,0 m. Vsakovací studna bude sloužit pro odběr vzorků přečištěných odpadních vod (nátok bude umístěn 200 mm nad odtokem a bude přesahovat 50 mm přes okraj šachty).

Děkuji.

S pozdravem



AquaKlimax s.r.o.
Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1
E info@aquaklimax.cz | W www.aquaklimax.cz
T +420 481 030 365 | M +420 739 181 683
IČ 05559243

Ing. Pavel Schneider

jednatel

AquaKlimax s.r.o.

Sídlo: Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1

Kancelář (kontaktní adresa): Husova 21/13, 460 01 Liberec 1

AquaKlimax s.r.o.

Husova 21/13
460 01 Liberec 1

E info@aquaklimax.cz
W www.aquaklimax.cz

M +420 739 181 683
IČ 055 59 243

Bankovní spojení – Fio banka, a. s.
ČÚ 230 1113 665/2010