


Souhlas majitelů pozemku se stavbou a s demontáží:

Pozemek č.:	Vlastník:	Adresa:	Podpis:
3308	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou	nám. Míru 720, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
Kontakt (tel./e-mail):		Datum narození/IČO:	

způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB: dle §39a vyhlášky 488/2020 Sb.

druh zařízení: zemní kabely NN
šířka pásma VB pro vklad do KN: 0,3m
na každou stranu od krajního kabelu
délka vedení 5m
šířka VB: 0,6m2
celková plocha za VB: 3m2



3+PEN 400/230V, 50Hz
k.ú.:Rychnov u J.n. Nisou
-Ochrana před úrazem elektrickým proudem čSN 33 2000-4-41
-Ochrana před úrazem elektrickým proudem čSN EN 50341-1
-Ochrana před úrazem v dis. soustavě dle PNE 33 0000-1
Stanovení základních charakteristik podle vnějších vlivů PNE 33 0000-2, 5 vydání v platném znění.

Legenda:

Stávající AYKY 3x240+120mm2

Stávající vNN AES

Stávající příp. skříň

Stávající rozp. skříň

Nový AYKY 3x240+120mm2

nová spojka NN

Demontáž AYKYz 4x35mm2

Uzemnění

Ostatní sítě

Vodovod

venk. ved. cetin

NTL Plyn

hranice parcely

hranice budovy

hranice povrchu

plot

svah

strom

překop

stávající stav

nový stav

ostatní sítě

demontáž

EMS

SL

IČ: 627 43 325

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

Ladova 4108/1, 466 05 Jablonec nad Nisou, Rýnovice

Okres: Liberec

Obec: Hrádek nad Nisou

STAVBA - objekt:

JN-Rychnov u Jbc.n.N,Na Hranici,smyčka

OBJEDNATEL:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

INVESTOR:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Martin Krýcha

VYPRACOVAL:

Josef Hrdina

KRESLIL:

Josef Hrdina

STAVEBNÍ ÚŘAD:

Rychnov u Jab. n. N

MĚŘITKO:

1:200

ČÍSLO STAVBY:

IV-12-4028724

STUPEŇ:

DPS

DATUM:

2/2026

archív:

105983

D2.1 Montáž