

Obec Březůvky
Březůvky 1
763 45 Březůvky

Váš dopis značky / ze dne: Vyřizuje / telefon

Uherské Hradiště

11.5.2023

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

Žádám Vás tímto o vyjádření k projektové dokumentaci, případně o připomínky k realizaci, které budou **závazné pro vydání příslušného správního povolení ke stavbě.**

Investorem stavby je **EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400**

Realizace se předpokládá ihned po vydání správního povolení.

Název stavby: **Březůvky, Dufka, kabel NN**

Číslo stavby: **1030082518**

Technické řešení:

SO01 Projektová dokumentace kabelového vedení NN

NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Ze stávající kabelové skříně SS200/NK bude vyveden nový zemní kabel NAYY 4x95, který bude veden protlakem pod komunikací směrem k hranici par. č. 662/8. Délka protlaku bude 4,5 m a hloubka 120 cm. Na konci protlaku povede kabel podél oplocení a po 17 m zahne doprava a po 7 m bude ukončen v nové kabelové skříni SS100/NK. Tato skříň bude uzemněna na hodnotu 5 Ohm. Při křížení plynovodu bude kabel uložen v betonovém žlabu. Kabel NN bude v celé trase uložen v chráničce.

Celková délka nového kabelového vedení NN je 30 m.

Celá stavba bude probíhat na par. č. 515, 662/5, 660/1



M Plus elektro s.r.o.

Boršice 759, 687 09 Boršice u Buchlovic

V případě dotazů kontaktujte zpracovatele projektu:

Rachůnek Marek

Tel. 605 214 021

Email: rachunek@mpluselektro.cz

Vyjádření prosím zašlete na:

M Plus elektro s.r.o.

Boršice č.p. 759

687 09 Boršice u Buchlovic

Děkuji, s pozdravem

Příloha: situace D2.1.1



Ing. Miroslav Rokyta