

CELKOVÁ HLOUBKA VRTU 26m

100

1200

500

1000

800

napoj.kabel NN
CVKY 3Cx2,5

výtlačné potrubí přílohy
HD-PE DN 32

ÚSEK (5,5m) S PLNOU
PAŽNICÍ OC 219x4

V SOUBĚHU
ÚSEK S PLNOU
PAŽNICÍ PVC DN 125

10500

14000

3500

ÚSEK S PLNOU
PAŽNICÍ PVC DN 125

ÚSEK S PLNOU
PAŽNICÍ PVC DN 125
CELKOVÁ DÉLKA PLNÉ
PVC PAŽNICE JE 18m

10000

ÚSEK S
PERFOROVANOU
PAŽNICÍ PVC DN 125
CELKOVÁ DÉLKA
PAŽNICE JE 6m

1000

2000

KALNÍKOVÁ ČÁST VRTU V
MOCNOSTI 2000mm

1000

PP DN 900

izolace proti pániku dešť vody

kryt zhlaví zabraň.přenášení hmotnosti
zapořt.potrubí na zárubnici

ŽB deska tl.100mm

jílono-cement. těsnění

STABILIZACE
VODÁRENSKÝM
KAČÍRKEM fr.4/8mm

216

125

TĚSNĚNÁ HLOUBKA VRTU
JÍLOVÝM TĚSNĚNÍM V
TLOUŠŤCE 30mm

STABILIZACE
VODÁRENSKÝM
KAČÍRKEM fr.4/8mm

125

185

vrstva štěrku/kameniva

zárubnice plná PVC DN 125
délka 2m

kalník vrstva štěrku/kameniva

500

PŮDNÍ HORIZONT

16500

hlinito-jílovito-šterkovité
sedimenty charakteru
deluvia

3000

zvětralé až zvětralé
melafyry

6000

pevné tvrdé melafyry

ING.TOMÁŠ GRUBEL, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ		ADRESA: JABLONEC nad NISOU V NIVÁCH 7 466 01	
VYPRACOVAL: Petr Grubel	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Petr Grubel	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing.Grubel	
INVESTOR: Boušek Pavel	KRAJ: Liberecký	FORMÁT:	1 x A4
PŘÍLOHA: STUDNA z vrtu na ppč 680/2 pro nový RD Pelíkovice PŘÍČNÝ ŘEZ STUDNOU		DATUM:	listopad 2022
		STUPEŇ:	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	04012022
AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: C.7	ČÍSLO PARÉ: