



Z3 83577928-1-5 32 A Z3

Obec Bělkovice
Bělkovice-Laštany 90
783 16 BĚLKOVICE-LAŠTANY



019496920100000000

NAŠE ZNAČKA
8120106991

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 18. 2. 2026

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120106991

Dobrý den,

vašemu požadavku o přeložku zařízení ze dne 17. 2. 2026, vyhovíme po splnění níže uvedených podmínek.

Adresa přeložky zařízení

Bělkovice-Laštany 90, kat. území: Bělkovice, parc. č.: 1029, 783 16 Bělkovice-Laštany, Bělkovice-Laš,

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

V místech vjezdů k novým RD na parc. 844/3, 844/6 a 844/6 bude kabel 3x240+120 uložen do chráničky a v místech kolize s novou komunikací bude provedena 1x stranová přeložka u parc. 844/3. Uložení do chrániček 3 kabelů 3x120+70 AYKY v celkové délce cca 25 m podle předložené dokumentace - u parc. 908/2 a 844/4.

Zmíněné úpravy může provést dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění, pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (mj. na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nízkého napětí v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s.

V příloze vám zasíláme návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení (dále jen „Smlouva“) ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Bc. Jiří Dokoupil, Guldenerova 19, 326 00, Plzeň. Obratem vám námi potvrzenou Smlouvu zašleme. Po uzavření Smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání příslušného povolení podle stavebního zákona. Následně bude upřesněna cena přeložky a uzavřena vlastní Smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy. Zbylé náklady vyfakturujeme po realizaci přeložky.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí předběžný odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 634 000,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Platnost stanoviska je do 20. 8. 2026, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo v mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/cs/proud).

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 177760728-227426-260223170904.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177760728-227426-260223170904**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Bělkovice-Lašfany

Pracoviště: Obec Bělkovice-Lašfany

Datum vyhotovení: **23.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVETA KOPŘIVOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177760728-227426-260223170904