



STŘÍDAVÁ SÍŤ NN 3+PEN ~ 50 Hz 230 - 400 V / TN-C
STŘÍDAVÁ SÍŤ VN 3 ~ 50 Hz 22 kV/IT

Ochrana při poruše v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

nad 1000 V (VN): ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje
dle PNE 33 0000-1 ed. 6, čl.3.4.3.1

Ochrana před přímým dotykem v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

do i nad 1000 V: polohou dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.1

zábranou dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2

přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.3

izoláci dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.4

y působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy stanovuje PNE 33 0000-2.

Prostory: V, VI - dle PNE 33 0000-2

Větrová odlast: II dle PNE 33 3301 (ed.3) čl. 4.3.1.

Námrazová oblast: N2 dle PNE 33 3301 (ed.3) čl. 4.5.1

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.

VYPRACOVAL	Eva Nemcová	ZOD. PROJEKTANT	Vladimír Goroš	 Č. ZAKÁZKY: 23N117
777 575 985	e.nemcova@mopre.cz			
ZHOTOVITEL PD	MOPRE s.r.o, Břest 79, 768 23, RS PROSTĚJOV, Šárka 19, 796 01			
KRAJ	OLOMOUCKÝ	OKRES	PROSTĚJOV	 Č. STAVBY: 1030082723 DATUM: 06-2023 FORMÁT: A3 STUPEŇ PD: DPS MĚŘITKO: 1:500 Č. VÝKRESU: 1
KATASTR. ÚZEMÍ	HRUŠKA [648 671]			
MÍSTO STAVBY	HRUŠKA			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	Hruška, výměna p.b.+UO Fla+DŘT, IMK EN.Two			
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			