

Spis. značka:

Vyřizuje: **Klára Lichnová**
E-mail: klara.lichnova@gridplan.cz
Telefon: 724 169 822
Adresa: **Beskydská 2443**
738 01 Frýdek-Místek 1

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
č.p. 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Ve Frýdku-Místku dne 13.07.2024

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

Investor akce: ČEZ Distribuce, a.s.
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem
Termín realizace akce: 2025

Vážená paní, vážený pane,

jako oprávněná projekční firma zastupující investora této stavby, společnost ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovoluujeme požádat o vyjádření k projektové dokumentaci u stavby **IV-12-8028888, Kunčice p_Ond., č.parc. 1818/21, NNk.**

STRUČNÝ POPIS STAVBY:

Stavebně technické řešení:

Elektrifikace parcely 1818/21 bude provedena naspojkováním kabelové smyčky ze stávajícího kabelu AYKY 3x120+70. Odtud povede trasa nového kabelového vedení (smyčka) typu 2xAYKY 3x120+70, které povede v hloubce 120 cm v komunikaci a následně ve volném terénu. Nové kabelové vedení (smyčka) bude ukončeno na napojované parc. č. 1818/21, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříni SR502 (bude provedeno uzemnění této skříně), která je navržena jako plastový pilíř. Z volného vývodu nové rozpojovací skříně SR502 bude prodlouženo vedení pomocí kabelu AYKY 3x240+120, nejdříve ve volném terénu v hloubce 120 cm v místě příjezdové cesty, následně v hloubce 85 cm ve volném terénu.

Trasa kabelového vedení AYKY 3x240+120 bude následně pokračovat pomocí překopu stávající asfaltové komunikace v hloubce 120 cm. Trasa bude pak následně pokračovat opět v hloubce 85 cm až do stávající skříně HDSS 304B, kde bude napojeno přes spodní svorky na stávající kabelové vedení stejné dimenze.

Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po skončení montážních prací na náklad investora upraveny, uvedeny do předchozího stavu.

V případě jakýkoli technických dotazů či zjištění technických nesrovnalostí prosím kontaktuje projektanta stavby p. Romana Bordovského tel. č. 778 721 124 e-mail: roman.bordovsky@griddesign.cz, majetkoprávní dotazy směřujte prosím ke mně.

Předem děkujeme za Váš čas, ochotu a spolupráci.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Klára Lichnová
Technik inženýringu

Nedílnou součástí tohoto dopisu jsou jeho přílohy a to:

Technická zpráva A + B

C1_Místo stavby

C2_Katastrální situační snímek

C3_Koordinační situační snímek

Seznam dotčených pozemků

2x Plná moc

gridplan

Grid Design, s.r.o., IČO: 193 33 650
Grid Plan, odštěpný závod
Beskyjská 2443, 738 01 Frydek-Místek

