

OLOMOUCKÝ KRAJ
OKRES: PROSTĚJOV
K.Ú.: 672 441 KRALICE NA HANÉ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	- VN	:	3 AC 50Hz, 22 000 V/IT
	- NN	:	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

- ZÁKLADNÍ OCHRANA - PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS VN A NN DO 1000V A NAD 1000V AC

- OCHRANA PŘI PORUŠE - PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS VN NAD 1000V AC

- PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS NN DO 1000V AC

PROSTOR

- Z HLEDISK

- Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

OCHRANNÉ PÁSMO EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZAK. 458/2000SB(*)

- EL. STANICE 22/0,4KV

- KABELU NN I VN DO 22KV

- VENKOVNÍHO VEDENÍ VN 22kV

* PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÉ DO R. 2000 PLATÍ VZDÁLENOSTI DLE ZÁK. 222/1994

EGENDA ROZVODŮ A PRVKŮ EG.D - NOVÉ:

UN - NOVÉ



.....



□

JK

AGENDA ROZVODŮ A PRVKŮ EG-D - NOVÉ:

N - NOVÉ

KABELOVÉ VEDENÍ VN 3X(NA2XS2Y 1x240MM²)+HDPE

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO KROVU V JEDNODUCHÉM VNÍŠNÍM

BETONOVÝ STOLZAR JEDNODUCHÝ VN - NOVÝ
ÚSEKOVÝ ODBÍNAČ - NOVÝ

4. USEROVY ODPINAC - NOVÝ

JEDNODUCHÉ UKONČENÍ VODICU

 VÝSTRAŽNÁ TABULKA - NOVÁ

 UZEMNĚNÍ - NOVÉ, EKVIPOT. KRUH

OMEZOVAČE - NOVÉ

DTS 22/0.4kV, 3 (308481)

DTS 22/0,4KV, C.(708481)
"KRALUČSKÝ 1 OBEC"

1X630kVA. TRAFEO 400kVA

OPĚRNÁ ZEŇ TRAFOSTANICE

SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ NN JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

VYPRACOVAL	BC.DAVID JOKL	ZOD. PROJEKTANT	BC.DAVID JOKL	
SUBDODAVATEL PD	ESJ Projekt spol.s r.o., esjprojekt@seznam.cz			
ZHOTOVITEL PD	MOPRE s.r.o., sídlo: Břest 79, 768 23 Břest			
				Č. ZAKÁZKY: 23N256
KRAJ	OLOMOUCKÝ	OKRES	PROSTĚJOV	
KATASTR. ÚZEMÍ	672 441 KRALICE NA HANÉ			
MÍSTO STAVBY	KRALICE NA HANÉ			
STAVEBNÍK	EG.D, s.r.o. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	KRALIČKY, DTS 1.OBEC, KABEL VN a NN			
NÁZEV VÝKRESU	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Č. STAVBY: 1040025680 DATUM: 11.08.2025 FORMÁT: 3xA4 STUPEŇ PD: DPZ MĚŘITKO: 1:500 Č. VÝKRESU: C.2