



## LEGENDA

- PROJEKTOVANÉ nové kabelové vedení NN
- projektované uzemnění páskou FeZn 30x4 mm
- stávající, měněný, nový podpěrný bod Jb (jednoduchý betonový)
- nová, vyměněná, stávající přípojková skříň SP, SS
- ochranné pásmo nového kabelu NN

X129  
SS200  
V PILÍŘI

1-AYKY 4X35, l = 15m

SO 07 Kabelová přípojka NN PB č.236 - X129, ltr = 3m  
Nová stavba-dle par. 79. odst. 2w) zák. č.183/2006Sb.

TN-C, AC 50Hz, 230/400V

Délka trasy NN : 3m  
Délka kabelu 1-AYKY 4x35: 15m

Napěťová soustava : 3/PEN AC 50Hz 400V/TN/C

Ochrana před nebezpečným dotykem : dle PNE 33 0000-1  
Živých částí : polohou, zábranou, kryty, dvojitou izolací (čl.3.2.1)  
Neživých částí : automatickým odpojením od zdroje (čl.3.3.2.7)  
Ochrana před přepětím : dle ČSN 33 3060, 38 0810, 33 3301, (čl.4.6.)

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ!

|                                 |                      |                                                                             |               |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Odpovědný projektant:           | Ing. PETR KOLLERT    | <b>KOLLERT s.r.o.</b><br><b>ELEKTRO</b><br>SVÁROVSKÁ 108, 460 10 Liberec 22 |               |
| Kreslil:                        | PETR KADLEC          |                                                                             |               |
| Investor:                       | ČEZ DISTRIBUCE, A.S. |                                                                             |               |
| JN-Rychnov u JBC,Pelíkovice,kNN |                      | měřítko:                                                                    | 1:100         |
|                                 |                      | datum:                                                                      | 26.07.2023    |
|                                 |                      | číslo zakázky:                                                              | IP-12-4015352 |
| KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     |                      | číslo výkr.:                                                                | C2            |