

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Vendula Grůbelová
V Nivách 7
466 01 Jablonec nad Nisou

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/054135

VYŘIZUJE/LINKA
Anna Kramářová, DiS./662

HRADEC KRÁLOVÉ
7.12.2022

Vrtaná studna a odběr podzemní vody na p.p.č. 680/2 v k.ú. Pelíkovice

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko ke stavbě vrtané studny a odběru podzemní vody pro RD a závlahu pozemku. Jako podklad pro vydání stanoviska byla předložena žádost a hydrogeologický posudek, který zpracoval Mgr. Jaromír Ryp (listopad 2022) a projektová dokumentace studny pro společné územní a stavební řízení, kterou zpracoval Ing. Tomáš Grůbel (listopad 2022).

Investor: Pavel Boušek, Hřbitovní 793, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Podle předložené dokumentace byl pro daný účel vyhlouben na p.p.č. 680/2 v k.ú. Pelíkovice průzkumný hydrogeologický vrt o hloubce 26 m. Jímána je podzemní voda v rámci hydrogeologického rajonu 6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery (1-05-02-0340-0-00 – Mohelka). Po vyhloubení vrtu byly provedeny a vyhodnoceny hydrodynamické zkoušky (OČZ). Předpokládaná spotřeba vody činí **max. 0,6 m³/den; 18 m³/měsíc; 220 m³/rok**.

Zájmová lokalita se nachází v CHOPAV Severočeská křída a ve vodním útvaru podzemních vod 64140 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery, na souřadnicích (S-JTSK) X: 984326, Y: 684192.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme se stavbou vrtané studny a s odběrem podzemní vody ve shora uvedeném množství za předpokladu splnění následující podmínky:
- V povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod budou uvedeny limity spotřeby vody (Ø l/s, max. l/s, m³/měsíc, m³/rok).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje