

PROPOJ P2- PROPOJ PEØ90/PEØ90:

NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PEØ90 V ULICI ŠKOLNÍ
BUDE NAPOJENO NOVÉ POTRUBÍ PEØ90 Z ULICE
ŠKOLNÍ. K UZAVŘENÍ POTRUBÍ BUDE POUŽITO
STLAČOVÁNÍ, BUDE OSAZEN BY-PASS PEØ63. BUDE
OSAZEN T-KUS PEØ90/PEØ90.

REKO MS RY
N/N - ŠKOLNÍ
STL PLYNOVOD

KOORDINA

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE
SČVK - REKONSTRUKCE
VYBUDOVÁNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
OBNOVĚ POVRCHŮ. Z KOTVENÍ
A PŘÍPOJKY A MĚSTO RYBNÝ
OBNOVU A VÝSTAVBU NOVÉ
V DOBĚ PŘÍPRAVY PD BY
PLYNOVODU A OPRAVĚ
JEDNOM JIZDNÍM PRUHEM
KOMUNIKACE DO LEVÉHO

Zjištěný průběh inženýrských
Prostorové uspořádání v terénu
je nutno zjistit vytyčením příkopů

POZNÁMKY

- 1) Potrubí PEØ90
 - 2) Všechny r
 - 3) U výklenk
 - 4) Signalizač
 - 4) U všech p
- rozpěrky dle



"P1" - STL PEØ90x5,2mm - PE100/RC, SDR 17,5 - dl. 141,0m
"P2" - STL PEØ63x5,8mm - PE100/RC, SDR 11 - dl. 40,0m
"P3" - STL PEØ63x5,8mm - PE100/RC, SDR 11 - dl. 13,0m
"PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY STL PEØ32x3,0mm - PE100/RC s ochranným
pláštěm SDR11 dl. 38,0m-6ks
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY STL PEØ40x3,7mm - PE100/RC s ochranným
pláštěm SDR11 dl. 35,5m-2ks
PŘETLAKOVÁNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY STL PEØ63x5,8mm - PE100/RC
s ochranným pláštěm SDR11 dl. 107,0m-1ks

stávající
S2000
doplnění stávajícího
rozvodu o RTP

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO SCHÝBKOU ZA OPĚRNÝMI ZDMÍ
KORYTA, POD KORYTO ŘEKY. BUDE ULOŽENO DO VÝKOPU
PO POLOVINÁCH, VIZ. ŘEZ.
PROVIZORNÍ REGULAČNÍ ZARÍZENÍ
PRZ - RZTD3 SKŘÍŇ 1500/1710/540mm
o max. výkonu 500m3/h
V ZEMNÍ KULOVÝ KOHOUT
V K - PEØ110