k.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou

Legenda:



nová rozpojovací skříň na sloupu, uzemnění
nová přípojková skříň, uzemnění
přesné rozměry pilířů a sloupů
nová zemní kabelová přípojka
stávající vrchní vedení NN
zemní telekomunikační sítě
svahování
plot – drátěný, dřevěný
plot – živý, zděný
krajnice – hrana komunikace





INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NUTNO NECHAT SÍTĚ VYTYČIT SPRÁVCI SÍTÍ !!

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ UVEDENO V DOKLADOVÉ ČÁSTI

Napěťová soustava NN: 3 PEN,50Hz 400/230V – TN-C
Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523
Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 nebezpečné
Ochrana před nebezpečným dotykem: dle PNE 33 0000-1
- živých částí: polohou, zábranou, kryty, dvojitou izolací
- neživých částí: samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových ochranných přístrojů v síti TN automatickým odpojením
- ochrana před přepětím: dle ČSN 33 3060, 38 0810, 33 3301

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

Souřadnice - střed pilíře

X	Y
−682771.31	985921.02

		Vypracoval: HORÁČEK David Odpovědný projektant: SMUTNÍK Jan	SHE ENERGO IČ: 25477889 TEL. 739 017 795
KRAJ: LIBERECKÝ	INVESTOR: ČEZ Distribuce, a.s.	Číslo zakázky	proj.č. 22-022
S.Ú.: Rychnov u J. n. N.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	Datum	14.12.2022
JN-Rychnov u JBC,ppč.3440-svod,kNN,SS100		Stupeň	
		Č. ČEZ	IP-12-4014978
Situace stavby - nové OM		MĚŘÍTKO 1:250 (A3)	VÝKRES Č. SO - 01