



Vrtaná studna prům. 140/203 hl. 40 m
Výtlak PE-LD 32x2,9 dl. 14,8 m
kabelový přívod NN dl. 14,8 m
Přítok do ČOV PVC DN 150 dl. 5,5 m
Domovní ČOV Ekø SBR Bio I
Odtok z ČOV PVC DN 150 dl. 1,5 m
Vsakovací zářez 4x2 m hl. 1,2/2,1 m

obec a k.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou
místní část Liščí Jána

povodí: 1-05-02-034 Mohelka
HG rájion: 6414 Krystalinikum Křkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery

Celé zobrazené území se nachází v CHOPAV Severočeská křída.

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Hudec		Ing. Zdeněk Hudec inženýrská a projektční činnost ve stavebnictví IČO 12808300 Spojovací 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
datum	08.2022	kreslil	Ing. Zdeněk Hudec		
akce	Rychnov - vrtaná studna a ČOV u novostavby RD na ppč. 3167/2			měřítko	stupeň dokumentace
Podrobná situace				1:200	DSP
				číslo zakázky	rozsah přílohy
				15322	2A4
kraj	Liberecký	stavebník	Michala Matoušová, F. L. Čelakovského 42/6/9		
stav. úřad	Rychnov u Jablonce nad Nisou		číslo přílohy	číslo soupravy	
			D.1.2.b.1		