


k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝCIT !

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1
na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků
v sítích TN-C.

Autorizace	Projektant		
Vladimír Hejral	Ing. Monika Horecká		
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.		Stupeň PD	DPS
JN - Rychnov u Jablonce n. N., přeložka NN		Datum	6 / 2023
		Zakázka	IZ-12-4001993
		Měřítko	Výkres č.
KOORDINAČNÍ SITUACE		1:250	1