

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše zn: *IV-12-4024323*

Vyřizuje: Lenka Tůmová

Tel: 778 539 735

E-mail: tumova@kollert.cz

Datum: 10.10.2023

Adresa:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
*Husova 490**Rychnov u Jablonce nad Nisou*
*468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.***Věc: IV-12-4024323 JN-Rychnov u J.n.N.,Údolní 760-nový ÚO**

Žádám Vás laskavě o Vaše **vyjádření a souhlas se stavbou** pro účely realizace na výše uvedenou akci investora ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

SO 04 Vrchní vedení VN – US JN 183

Stávající podpěrný bod (stožár) č. 10 se osadí novým UO- **Flc 15/60 GB S N 38,5kV, 400A**-svislý. Na vrchní vedení se připojí pomocí PPN svorek SL30 (LUB54). SJZ odpínače je **US_JN_183**.

Provede se nové uzemnění pomocí 2 kruhů-pas FeZn 30x4mm (1m, 3m) dle výkresu č.1. Výsledná hodnota uzemnění je 12 Ohm- měřená.

Detailní výpočet je uveden v příloženém protokolu.

Svody budou provedeny izolovanými vodiči-35kV BSZV (PAS) (3x50).

Bude na odpínač osazena OPPP.

Dle zákona č. 458/2000Sb. §25 písm. 4g – provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy.

Čísla pozemků dotčených stavbou:

obec	katastrální území	parc.č.	výměra	druh pozemku
Rychnov u J.n.N	Rychnov u J.n.N	493/2	39	zahrada
Rychnov u J.n.N	Rychnov u J.n.N	493/1	61	zahrada
Rychnov u J.n.N	Rychnov u J.n.N	494/2	786	Trvalý tr.por.
Rychnov u J.n.N	Rychnov u J.n.N	494/4	254	Trvalý tr.por.

S pozdravem

Lenka Tůmová

příprava staveb – projekce - junior